

Contattaci per verificare  
lo stato energetico del  
tuo impianto

[Info@distint.ch](mailto:Info@distint.ch)

[WWW.distint.net](http://WWW.distint.net)

**DISTINT Software & Solution.**

Via Brogeda, 3  
6830 Chiasso, svizzera  
tel. +41 91 2330942

SERIE	VERSIONE	POTENZA USCITA	POTENZA USCITA cosφ IMPIANTO 0,8	In USCITA CON V USCITA 230V	DIMENSIONI			PESO
		[KVA]	[KW]	[A]	L [mm]	P [mm]	H [mm]	[Kg]
PQL SPECIALIZED	BASE	900	720	1301	3000	1000	2000	3000
		1150	920	1662	3600	1000	2100	4000
		1450	1160	2095	3600	1000	2100	4300
		1800	1440	2601	3600	1000	2200	6000
		2300	1840	3324	5400	1000	2200	7300
PQL SPECIALIZED	BY PASS INTEGRALE MANUALE	900	720	1301	4200	1000	2000	3630
		1150	920	1662	4800	1000	2100	4640
		1450	1160	2095	4800	1000	2100	4950
		1800	1440	2601	4800	1000	2200	6730
		2300	1840	3324	5400	1000	2200	8400
PQL SPECIALIZED	RIFASAMENTO FILTRATO	900	720	1301	3000	1000	2000	3000
		1150	920	1662	3600	1000	2100	4000
		1450	1160	2095	3600	1000	2100	4300
		1800	1440	2601	3600	1000	2200	6000
		2300	1840	3324	5400	1000	2200	7300
PQL SPECIALIZED	BY PASS MANUALE + RIFASAMENTO FILTRATO	900	720	1301	4200	1000	2000	3630
		1150	920	1662	4800	1000	2100	4640
		1450	1160	2095	4800	1000	2100	4950
		1800	1440	2601	4800	1000	2200	6730
		2300	1840	3324	5400	1000	2200	8400